

Požadavky provozovatele vodovodu na zřízení nové vodovodní přípojky

- přípojka bude provedena firmou, která má náležitá oprávnění a osvědčení.
- realizace přípojky bude vždy dozorována správcem vodovodu (cena dle sazebníku)
- před předpokládanou realizací je nutné vždy kontaktovat správce vodovodu k odsouhlasení provedení přípojky na místě samém (pokud již nebylo konzultováno při projekci)
- vodovodní šachta přípojky bude v hranici pozemku tak, aby byla přístupná provozovatelem bez omezení.

Realizace přípojky:

- vodovodní šachta – atest UV, vodotěsná (PLASTMARK)
- vodovodní potrubí – plastové typu PE 100 X x 3,0 SDR 11
- kohouty, dopojovací armatury HAWLE
- odbočka na hlavní řád – navrtávací elektro s uzavíracím ventilem +GF+ (sestava)
- vybavení vodovodní šachty (vodoměr dodá a namontuje obec)

Tyto požadavky platí pro přípojku domovní v Obci Nemotice od hlavního řadu po vodoměr. Za vodoměrem je realizace ukončena kulovým kohoutem daného průměru.

Požadavky provozovatele vodovodu na provádějící firmu:

montážník doloží:

- platný zdravotní průkaz
- svářecí průkaz
- atesty materiálů
- odborné školení
- desinfekce materiálů
- zápis o tlakové a proplachové zkoušce
- předávací protokol realizace (se zárukou na dílo v délce 4roky)